



Sedi associate:  
IPSI (sede IIS) - 0438 57147 - fax 0438 940780  
ITE Via Pontavai, 121 - 0438 555138  
ITT Via Cavour, 1 - 0438 59194

E-mail: [tvis00700p@istruzione.it](mailto:tvis00700p@istruzione.it)  
PEC: [tvis00700p@pec.istruzione.it](mailto:tvis00700p@pec.istruzione.it)  
Web: <http://www.iisvittorioveneto.edu.it>

## SICUREZZA - PROCEDURA di VERIFICA delle DOTAZIONI dei DISPOSITIVI PRIMO SOCCORSO (verifica mensile)

Sigle

AT = assistente tecnico di sede incaricato per il Primo Soccorso e l'Antincendio (o sostituto)

- 1- **Il giorno 10 di ogni mese** (o il primo giorno lavorativo utile successivo) l'AT incaricato (o il sostituto) verifica nelle cassette e/o zainetti presenti in ogni sede le giacenze dei dispositivi di Primo Soccorso sulla base delle apposite liste ivi inserite, firma l'avvenuta verifica nell'apposito registro presente in portineria e inserisce la spunta nel drive dedicato per il controllo da remoto.

Contestualmente, se necessario,

- 2- inoltra la richiesta di integrazione per il materiale esaurito o di sostituzione per quello scaduto a: [TVIS00700P@ISTRUZIONE.IT](mailto:TVIS00700P@ISTRUZIONE.IT) ed a [ufficio.tecnico@iisvittorioveneto.edu.it](mailto:ufficio.tecnico@iisvittorioveneto.edu.it)
- 3- segnala eventuali malfunzionamenti via mail a:  
[TVIS00700P@ISTRUZIONE.IT](mailto:TVIS00700P@ISTRUZIONE.IT) ed a [ufficio.tecnico@iisvittorioveneto.edu.it](mailto:ufficio.tecnico@iisvittorioveneto.edu.it)

## SICUREZZA - PROCEDURA di VERIFICA VISIVA dei DISPOSITIVI ANTINCENDIO (verifica semestrale)

Sigle

AT = assistente tecnico di sede incaricato per il Primo Soccorso e l'Antincendio (o sostituto)

- 1- **Il giorno 10 di gennaio e di luglio** (o il primo giorno lavorativo utile successivo) l'AT incaricato (o il sostituto) verifica visivamente i dispositivi antincendio della sede, firma l'avvenuta verifica nell'apposito registro presente in portineria e inserisce la spunta nel drive dedicato per il controllo da remoto.

Contestualmente, se necessario,

- 1- segnala eventuali mancanze/danneggiamenti/manomissioni/osservazioni via mail a:  
[TVIS00700P@ISTRUZIONE.IT](mailto:TVIS00700P@ISTRUZIONE.IT) ed a [ufficio.tecnico@iisvittorioveneto.edu.it](mailto:ufficio.tecnico@iisvittorioveneto.edu.it)

*NB. La verifica del funzionamento dei dispositivi è in carico alla Provincia*

**LA PRESENTE PROCEDURA E' AFFISSA IN BACHECA SICUREZZA E IN PORTINERIA**

IIS Vittorio Veneto	Procedura SICUREZZA/sottoprocedura VERIFICA DOTAZIONI DISPOSITIVI PRIMO SOCCORSO E DISPOSITIVI ANTINCENDIO	PROC-SIC-01 rev.00 - 30/01/2020
	Autore / revisore: D.S. prof. Domenico Dal Mas	pag. 1 di 1